



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECTIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR
Oradea, Str. Libertății, nr. 34 –Tel/Fax :0259-434565/418654

Sandra

Nr. 9725 din 18.07.2024

S.C. SALUBRI S.A.

Nr. 75 din 18.07.2024. ALEȘD

Către,

S.C. SALUBRI S.A. ALEȘD

Loc. Aleșd, Str. Lalelelor, Nr. 2
Județul Bihor

Alăturat vă transmitem Buletinul de analize radiochimice nr. 142/15.07.2024, respectiv Buletinul de măsurare a concentrației de radon nr. 86/02.07.2024, a probei de apă prelevată în data de 01.07.2024 din rețeaua unității din localitatea Aleșd. Rezultatele obținute fiind conforme la Legea 301/2015 privind stabilirea cerințelor de protecție a sănătății populației în ceea ce privește substanțele radioactive din apa potabilă.

Costurile analizelor sunt reglementate de Ordinul Ministerului Sănătății nr. 2459/2022, cu modificările și completările ulterioare privind aprobarea Listei tarifelor pentru prestațiile în domeniul sănătății publice efectuate la nivelul direcțiilor de sănătate publică județene și a municipiului București și de către Institutul Național de Sănătate Publică.

Cu stimă,

Director executiv
Dr. Daniela Răhoț



Șef laborator Igiena Radiațiilor
Dr. Crina Mărcuț

**DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ BIHOR****Supraveghere în Sănătate Publică****LABORATORUL DE IGIENA RADIATIILOR**

Oradea, Str.Libertatii, nr.34

Telefon 0259268644 Fax 0259418654

e-mail radiatii@dspbihor.gov.ro

acreditat pentru
ÎNCERCARESR EN ISO/IEC 17025:2018
CERTIFICAT DE ACREDITARE
LI 1100

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE M.S. NR. 734/ 04.09.2023

CERTIFICAT DE DESEMNARE CNCAN NR. LI 180/ 30.01.2023

AUTORIZAȚIE DE UTILIZARE CNCAN NR. MN 179/30.01.2023

BULETIN DE ANALIZE RADIOCHIMICE - APA NR. 142/ 15-07-2024

Client:	S.C. SALUBRI S.A.	Cod probă:	142
Adresa:	Aleșd Lalelelor nr.2	Data prelevării:	01-07-2024
Scopul analizei:	Contract	Data recepției:	01-07-2024
Tip solicitant:	Persoană juridică	Data începerii analizelor:	01-07-2024
Proba analizată:	Apă potabilă	Data finalizării analizelor:	12-07-2024
Starea probei:	Corespunzătoare		
Cantitatea:	1 l		
Prelevat de:	Dr. Mărcuț Crina		
Loc de prelevare:	ALESD/ Reșea sediu S.C. Salubri S.A.		

REZULTATELE ANALIZELOR RADIOCHIMICE

Analiza solicitată	U.M.	Valoarea admisă Legea 301/ 2015	Valoarea determinată	Radionuclizi etalon	Metoda de analiză
Activitatea Alfa global	Bq/ l	0,1	<SLD (0,0412)	Am 241	SR EN ISO 9696/2018 PS-LIR-01
Activitatea Beta global	Bq/ l	1,0	<SLD (0,5038)	(Sr+Y) 90	SR EN ISO 9697/2019 PS-LIR-02

SLD - sub limita de detecție; Bq/ l - becquere/ litru

Analize efectuate de Chim. Miere Ana-Maria

*Observații -

Prezentul buletin de analize conține 1 pagină și s-a emis un exemplar pentru client și un exemplar pentru laboratorul L.I.R.

Încercările marcate * NU sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Opiniile și interpretările conținute de prezentul document nu sunt acoperite de acreditarea RENAR.

Responsabil analize**MIERE ANA-MARIA**
CHIMIST SPECIALIST
Cod: 590106**Verificat - validat**
Dr. Teșe Ioana Melania
Medic primar Igiena
Cod: E62905

Rezultatele se referă doar la proba prezentată pentru analiză.

Se interzice: - extinderea rezultatelor la alte probe similare
- reproducerea parțială a buletinului de analiză



MINISTERUL SĂNĂTĂȚII
DIRECȚIA DE SĂNĂTATE PUBLICĂ A JUDEȚULUI BIHOR
Oradea, Str. Libertății nr.34 - Tel. / Fax: 0259-434565 / 418654
e-mail : secretariat@dspbihor.gov.ro, radlatii@dspbihor.gov.ro,

BULETIN DE MĂSURARE A CONCENTRAȚIEI DE RADON
ÎN APA POTABILĂ

Nr. 86

- A. SOLICITANT : **S.C. SALUBRI S.A.**
B. ACTIVITATEA: *determinarea concentrației de radon pentru apa potabilă, pe baza P.O. nr. 11/2021*
C. VERIFICAREA S-A EXECUTAT CU APARATUL DE MĂSURARE TIP : SARAD RTM 1688-2
SERIA(NUMĂRUL): 00434
ANUL DE FABRICAȚIE: 2020
DESTINAT MĂSURĂRII: Concentrației de radon și toron sub formă de gaz din apă, aer și sol
PRODUCATOR: Sarad GmbH – Germania
CERTIFICAT DE CALIBRARE: 23 / 7.03.2022 / SARAD
DE CĂTRE D-L: Tomșe Radu AVÂND CALITATEA DE: Fizician
ÎN URMA PRELEVĂRII EFECTUATE ÎN DATA DE: 1.07.2024

D. Valorile măsurătorilor de radon obținute sunt trecute în tabel:

NR.CRT.	DENUMIREA PUNCTULUI DE RECOLTARE	VALOAREA MEDIE A CONCENTRAȚIEI DE RADON ÎN APA POTABILĂ Bq/l	INCERTITUDINEA DE ETALONARE	VALOARE ADMISĂ LEGEA 301/2015 Bq/l
1	Punct - ALEȘD , Rețeaua de distribuție a apei potabile, Sediul societății	14,6	2%	100

DATA EFECTUĂRII DETERMINĂRII: 2.07.2024

VERIFICAT ȘI VALIDAT
ȘEF LIR
DR. MĂRCUȚ CRINA



EXECUTAT DETERMINAREA
FIZ. TOMȘE RADU